

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 24. 6. 2015

ZADAVATEL:

| | |
|--------------------|--|
| Název: | Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| Sídlo: | Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 |
| IČO: | 00551023 |
| Zastoupena: | Mgr. Petr Nečina, pověřen řízením odboru řízení projektů |

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

| | |
|---------------|--|
| Název: | Rekonstrukce tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 |
|---------------|--|

Zadavatel Vám v souladu s bodem 7.1. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ustanovení § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pokynem D9 – Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ.

Znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Navazuji na dnešní prohlídku rekonstrukce tělocvičny... a dovoluji Vám zaslat žádost o dodatečnou informaci a to zda má být v místnosti S 26 kde má být odstraněna podlahová krytina a následně vyrovnána použita hydroizolace 29 m²?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel upravuje bod 1.1.2 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „Výzva“), a to následovně:

Místnost č. S 26:

| Úkon | Rozměr / Počet | Požadavky zadavatele |
|--|---|---|
| Odstranění stávající podlahové krytiny, hydroizolace a vyrovnání podlahy ve výšce 10 cm | 29 m ² (hydroizolace 35 m²) | Uchazeč je povinen provést hydroizolaci na celkové ploše 35 m² (29 m² je podlaha místnosti + 6 m² je pruh do výšky cca 20 cm vedený na zdi po celém obvodu místnosti) |

Výše uvedená úprava je zadavatelem promítnuta rovněž do Přílohy č. 3 Výzvy – *Výkaz výměr* a do Přílohy č. 4 Výzvy - *Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor)*.

Výše uvedené, upravené přílohy tvoří přílohy těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Zadavatel uvádí, že nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškeré činnosti požadované zadavatelem, tedy i provedení hydroizolace v místnosti č. S 26 na celkové ploše 35 m².

Zadavatel dále uvádí, že uchazeči do své nabídky předloží upravené verze dokumentů, které jsou poskytovány jako přílohy těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám, a to konkrétně Přílohu č. 3 Výzvy – *Výkaz výměr* a Přílohu č. 4 Výzvy - *Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor)*.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Vzhledem k výše uvedené úpravě zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, zadavatel prodlužuje odpovídajícím způsobem lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 7. 2015 v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 3 Výzvy – *Výkaz výměr*_ ve znění DI č. 1

Příloha č. 4 Výzvy - *Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor)*_ ve znění DI č. 1

V Praze dne 24. 6. 2015

Mgr. Veronika Mesarčová, v.r.
oddělení centrálních nákupů
Česká republika – Ministerstvo
práce a sociálních věcí