



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 K VÝZVĚ

veřejné zakázky malého rozsahu na služby vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberk

VZ/004/2019/REUP

**„Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy –
Žamberk“**

KA03 Koncepce veřejného osvětlení

1. Identifikační údaje o zadavateli

1.1. Základní údaje zadavatele

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Subjekt: | Město Žamberk |
| Sídlo: | Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk |
| Právní forma: | 801 – územní samosprávný celek |
| IČ: | 00279846 |
| DIČ: | CZ00279846 |

2. Přesné znění požadavku

Dne 15. 5. 2019 byla zadavateli doručena následující žádost o vysvětlení zadávacích podmínek:

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „ Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy – Žamberk KA03 Koncepce veřejného osvětlení“

Dotaz č. 1

Účastník žádá o informaci, jak podrobnými aktuálními informacemi ve vztahu k pasportu veřejného osvětlení zadavatel disponuje či tyto informace si bude muset vybraný účastník obstarat sám v rámci realizace díla a s tím spojené náklady zahrnout do ceny díla. Jedná se např. o geografickou pozici stávajících sloupů, liniiový zakres, výšku SB nad vozovkou, typ a stáří napájecích kabelů, stožárů a svítidel, typ patice stožárů, typ a délky výložníků, výkon a příkon každého svítidla, počty fází odběrných míst atd.

Dotaz č. 2

Účastníkovi není zřejmé, co je myšleno „fotodokumentací VO včetně fotodokumentace elektrorozvodů (ve sloupu)“. Jedná se o požadavek vyfocení každé svorkovnice ve sloupu včetně napojeného svodového kabelu?

3. Poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem (zadávacích podmínek)

Odpověď na dotaz č.1

Ve výzvě veřejné zakázky je ke stávajícím informacím o současném pasportu VO města uvedeno následující: Stávající rozsah pasportu byl vytvořen importem vstupních informací z vlastních zdrojů cca v roce 2015, obsahuje seznam světelných bodů (lampa_bod) cca 560 ks, linie vedení kabelů osvětlení (větve) s částečnou specifikací uložení kabelů, seznam napájecích trafostanic (rozvaděčů). Stávající podklady budou dodavateli poskytnuty k využití.

Tyto informace tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 rozšiřujeme následovně (**pro 560 světelných bodů**):

Níže předkládáme výřez z GISu, ve kterém je část tras VO a světelných bodů vyobrazena. U 560 světelných bodů máme k dispozici číslo rozvaděče (první číslo), pořadové číslo větve číslo (druhé číslo), číslo sloupu (třetí číslo) a dále evidujeme název ulice a příkon. U těchto cca 560 světelných bodů byla geografická pozice určena pomocí zařízení s GPS. Zadavatel nepožaduje přenesení linie a světelných bodů do geometrického plánu, postačí poloha GPS. Výšku SB nad vozovkou u žádného světelného bodu neevidujeme.

U liniového vedení tzv. „větvi“ pro uvedených 560 světelných bodů evidujeme číslo větve a zda jde vedení vrchem nebo v zemi.

Informace o typu a stáří napájecích kabelů, stožárů a svítidel, typu patič stožárů, typu a délky výložníků, výkon a příkon každého svítidla, počty fází odběrných míst pro všechna světelná místa (956 ks) jsme schopni poskytnout pouze ústně od správce VO. Písemnou evidenci správce VO nemá.

Informace o tom, jaké větve veřejného osvětlení jsou napájeny určitým rozvaděčem, máme pouze ústní od správce VO (tyto informace jsme schopni poskytnout pro všechna světelná místa (956 ks)). Dále u rozvaděčů v samostatné tabulce evidujeme číslo EAN, distribuční sazbu, počet fází, velikost jističe.



Odpověď na dotaz č.2

Zadavatel nepožaduje předložení jedinečné fotodokumentace pro každý světelný bod a elektrorozvod (ve sloupu). Zadavatel umožňuje předložení zjednodušené fotodokumentace světelných míst a to tak, že bude předložena vzorová fotodokumentace typově shodných světelných míst a elektrorozvodů (svorkovnic). V databázové části bude u každého světelného bodu uveden odkaz na vzorovou fotodokumentaci (postačí textově). Rozvaděče zadavatel požaduje vyfotit a zdokumentovat všechny.

4. Lhůta pro podání nabídky

Z důvodu poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek:

24. 5. 2019 do 12⁰⁰ hod.

Veškerá vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou zveřejněna na webových stránkách města, profilu zadavatele <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb> a <https://www.esfcr.cz/>.

Je povinností účastníka průběžně sledovat tyto odkazy. Děkujeme za předložení nabídky.

V Žamberku, 16. 5. 2019

Za zadavatele:

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta města