

1. Zadavatel :

Náruč, z.s. nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice, zastoupeno (ředitelkou - Předsedkyní představenstva): Mgr. Zuzanou Dudákovou, IČO : 70106339, DIČ : CZ70106339,
Ve smluvním zastoupení, s odkazem na objednávku – poradce: **PORSIS s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, IČO: 06061974, DIČ: CZ06061974, tel: 608 322 525, siskapetr@seznam.cz**

2. Režim veřejné zakázky - § 24 zákona 134/2016 Sb. - zakázka malého rozsahu na dodávky dle §27 zákona 134/2016 Sb.**3. Dodatečná informace k 12.07.2017 - Předmět zakázky (ve zkráceném soutěžním názvu) :****„Gastro výroba Náruč“****Dotaz účastníka – 12.07.2019, 8:52 hod. mail. :**

Dobrý den vážená paní ředitelko,

dovoluji se na Vás obrátit s dotazem k veřejné zakázce Gastro výroba Náruč, a to konkrétně k upřesnění rozměrů u položky chladicí box 10,37 m3, nerez podlaha rozměr 4800 x 700 x 900, kdy dle vyjádření výrobce nelze požadovaný rozměr chladicího boxu vyrobit. Mohu Vás prosím požádat o kontrolu požadovaných rozměrů v Příloze č. 3 ZD.

Odpověď zadavatele : Děkujeme za upozornění - změna v zadávací dokumentaci VZ – Gastrovýroba Náruč. Jedná se o změnu v příloze č.3 zadávací dokumentace, řádek 52: Chladicí box 10,37m3, nerez podlaha. Prosím o ocenění opraveného souboru - **Příloha č. 3 - VV k ocenění-OPRAVA - Gastro výroba Náruč** – s popisem: **Chladicí box 15,42 m3, pravé dveře, s ovládací jednotkou nalevo ode dveří, nerez podlaha,** rozměry v mm (Š x H x V): **2260 x 3760 x 2200,** počet ks – 1.

Závěrem :

Zadavatel **považuje** dodatečnou informaci, která mění obsahově ZD, jako zásadní k termínu lhůty podání nabídek. Proto termín lhůty pro podání nabídek byl posunut na – **25.07.2019 v 13.00 hod.** Všechny nabídky doručené do původního termínu – **17.07.2019 do 10.00 hod.** budou účastníkům vráceny na jejich uvedenou adresu, ostatní podmínky soutěže zůstávají v platnosti.

V Praze dne 12.07.2019
