



Vysvětlení zadávacích podmínek

1. Specifikace zakázky a zadavatele

Číslo zakázky (pod kterým byla uveřejněna na www.esfcr.cz)	
Název zakázky	Gastro výrobná Náruč
Registrační číslo projektu	CZ. 03.2.60/0.0/0/17_129/0010325
Název projektu	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název / obchodní firma zadavatele	Náruč, z.s.
Sídlo zadavatele	nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice
IČ zadavatele / DIČ zadavatele	70106339 / CZ70106339
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele	Ing. Petr Šiška, 608322525, siskapetr@seznam.cz

2. Dotazy a odpovědi

1	Přesné znění dotazu dovoluji se na Vás obrátit s dotazem k veřejné zakázce Gastro výrobná Náruč, a to konkrétně k upřesnění rozměrů u položky chladicí box 10,37 m³, nerez podlaha rozměr 4800 x 700 x 900, kdy dle vyjádření výrobce nelze požadovaný rozměr chladicího boxu vyrobit. Mohu Vás prosím požádat o kontrolu požadovaných rozměrů v Příloze č. 3 ZD Odpověď Děkujeme za upozornění - změna v zadávací dokumentaci VZ – Gastrovýrobná Náruč. Jedná se o změnu v příloze č.3 zadávací dokumentace, <u>řádek 52: Chladicí box 10,37m³, nerez podlaha</u>. Prosím o nahrazení popisem: <u>Chladicí box 15,42 m³, pravé dveře, s ovládací jednotkou nalevo ode dveří, nerez podlaha</u>, rozměry v mm (Š x H x V): <u>2260 x 3760 x 2200</u>, počet ks – 1 Dále viz přílohy: - <u>Dodatečné info - 12.07.19_Gastro výrobná Náruč</u> - <u>Příloha č. 3 - VV k ocenění-OPRAVA - Gastro výrobná Náruč</u>
---	--

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele	V [<u>Praze</u>] dne [<u>12.07.2019</u>]
---	--